

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

Datum	Nummer	Zeefdoorval			Bitumen- getal	Holle ruimte %(V/V)	Dicht - heid (Mg/m³)	Oplosbaar- heid water %(m/m)	Massa- verlies %(m/m)	Calcium- carbonaat (%)	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Water ge - voeligheid % (m/m)
		2 mm %(m/m)	0,125 mm %(m/m)	0,063 mm %(m/m)								
02.02.2026	02-00060	100	98	87	41	32	2,70	0,6	0,4	68,5		
05.02.2026	02-00287	100	98	88	42				0,5	70,6		
11.02.2026	02-00607	100	97	87	42	32			0,5	70,7		
17.02.2026	02-00889	100	97	86	42	32			0,4	70,5		
18.02.2026	02-00991	100	97	86	42					70,5		
20.02.2026	02-01083	100	97	86	42				0,3	70,8		
25.02.2026	02-01330	100	97	86	42	31			0,3	71,4		
26.02.2026	02-01438	100	97	87	42				0,5	72,6		

Evaluatie

Rantal van de repeteren	8	8	8	8	4	1	1	7	8	0	0
Minimal Waarde	100	97	86	41	31	2,70	0,6	0,3	68,5	0,0	0
Maximaal Waarde	100	98	88	42	32	2,70	0,6	0,5	72,6	0,0	0
Gemiddelde Waarde	100	97	87	42	32	2,70	0,6	0,4	70,7	0,0	0

Evaluatie

Zwakke Vulstof (Keerkring I)

	2 mm % (m/m)	Zeefdoorval 0,125 mm % (m/m)	0,063 mm % (m/m)	Bitumen- getal	Holle Ruimte % (V/V)	Dicht - heid (kg/m ³)	Oplosbaar- heid water % (m/m)	Massa verlies % (m/m)	Calcium- carbonaat %	aanwezigheid sterk zwellende kleimineralen (g/kg)	Waterge - voeligheid % (m/m)
Minimal Waarde	100	97	86	41	31	2,70	1	0,3	68,5	0	-
Maximal Waarde	100	98	88	42	32	2,70	1	0,5	72,6	0	-
Gemiddelde Waarde	100	97	87	42	32	2,70	1	0,4	70,7	0	-
								-			-
Specificaties minimal	100	90	84	40	30	2,65	-	-	60,0	-	-
Specificaties maximal	-	100	94	46	34	2,75	10	1,0	-	25,0	10
		*	*	*	*						

*) 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden

Blootstellingsindex BI: 10.03.2025	0,0221
---	---------------